

	установки пожарной сигнализации	противопожарном режиме“.		
5	В здании размещено более 50 детей	п. 11 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме“.	до 25.08.2019 г.	
6	Расстояние между зданием детского сада и котельной менее 10 метров.	Приложение 1, таблица 1. СНиП 2.07.01-89*, ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».	до 25.08.2019 г.	
7	В помещениях медпункта установлено по одному пожарному извещателю	п. 13.3.2. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	до 25.08.2019 г.	
8	В некоторых помещениях дымовые пожарные извещатели находятся в срабатывшем (неисправном) состоянии	п. 61. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме“.	до 25.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакскому, Зилаирскому и Хайбуллинскому районов РБ по пожарному надзору Хамитов И.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 27 ” декабря 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Янтурина Динара Маратовна, заведующая МАДОУ детский сад «Ладушки» г. Баймак МР Баймакский район РБ

(должность, фамилия, инициалы)

“ 27 ” декабря 20 18 г.



(подпись)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsr.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

453630, РБ, г. Баймак, ул. Юбилейная, 9, т. (34751) 3-16-62 baimak.ond@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 232 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Комбинированного вида детский сад «Сказка» города Баймак

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

муниципального района Баймакский район РБ

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Баймак, г. Сибай, Баймакскому, Зилаирскому и Хайбуллинскому районам РБ по пожарному надзору
№ 232 от "27" ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. "12" декабря 2018 г. по
15 ч 30 мин. "27" декабря 2018 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакскому, Зилаирскому и Хайбуллинскому районам
РБ по пожарному надзору Хамитовым Ильдаром Халитовичем в отношении объектов защиты
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ладушки» г.
Баймак муниципального района Баймакский район РБ, расположенного по адресу: 453631, Республика
Башкортостан, Баймакский район, г. Баймак, ул. Школьная, 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей Янтуриной Динарой Маратовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В старшей группе «Пчелки» отсутствует второй эвакуационный выход	п. 6.12* СНиП 21-01-97*	до 25.08.2019 г.	
2	На эвакуационном выходе со стороны старшей группы «Пчелки» изменено направление открывания дверей	п. 36 «ж» Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	до 25.08.2019 г.	
3	Система пожарной сигнализации не оборудована дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (ПЧ-114) без участия работников объекта	ст. 83 ч. 7. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 25.08.2019 г.	
4	Не заключен договор на обслуживание автоматической	п. 63. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О	до 25.08.2019 г.	